

Bielsk Podlaski, 14.05.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.:
„Modernizacja kotłowni osiedlowej z wykorzystaniem OZE w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podlasie" w Bielsku Podlaskim”

WYJAŚNIENIE I

Pytanie 1

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chciałbym prosić o doprecyzowanie czy podłogi ruchome (magazyn paliwa) mają być najazdowe czy nie oraz prosiłbym o podanie ich preferowanego rozmiaru szerokość i długość. W przypadku, jeżeli mają Państwo też jakiś poglądowy projekt rozmieszczenia elementów instalacji to poprosiłbym o przesłanie.

Odpowiedź 1

Podłogi ruchome (magazyn paliwa) nie są najazdowe. Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieszczono projekt budowlany, gdzie zostały podane rozmiary - szerokość i długość podłogi ruchomej oraz rozmieszczenie elementów instalacji.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

